

vydává

OSVĚDČENÍ

na výrobek:

Dřevěné dveře vnitřní, rámové, s polodrážkou, s obložkovou zárubní

žadatel:

Papik s.r.o.

U Spojů 578/1, 470 01 Česká Lípa

IČ: 28689097

výrobce:

Papik s.r.o.

Místo výroby: Litoměřická 103, 470 01 Česká Lípa – Dubice

IČ: 28689097

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Rozměrové tolerance - výška, šířka, tloušťka a pravouhlost	ČSN EN 1529	třída tolerance 1
Dveřní křídla – celková rovinnost	ČSN EN 1530	třída tolerancí 4
Dveřní křídla – místní rovinnost	ČSN EN 1530	třída tolerancí 3
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 1192	třída 4
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 1192	třída 4
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	ČSN EN 1192	třída 2

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-041-12 vydaného dne 28.11.2012 AZL č. 1030.1 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedeného protokolu byl vystaven Protokol o ověření shody typu výrobku podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. č. 209-006-12 vydaný dne 28.11.2012 Autorizovanou osobou č. 209 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 28. listopadu 2012

Platnost do: 28. listopadu 2015



Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV